



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ПРЕДПИСАНИЕ № БЗ/568-1127

об устранении нарушений требований промышленной безопасности

" 24 " марта.. 20 17 г. по адресу: Белгородская область, Шебекинский р-н,
с. Большетроицкое, ул. Садовая, д.1-а

(место проведения проверки)

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №БЗ/568-1127 от 01.03.2017 г. «О проведении плановой выездной проверки» Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" с 20.03.2017 г. (08.30) по 24.03.2017 г. (16.00) была проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований промышленной безопасности в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей".

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич

Предписание составлено: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А. Е.А. Данников 15.03.2017г. 14ч. 09мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Такшин Андрей Юрьевич

государственный инспектор отдела
по надзору за объектами газораспределения и
газопотребления по Белгородской области
Верхне-Донского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большегтроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич; инженер по охране труда и пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большегтроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Мельник Николай Николаевич.

Проведена плановая выездная проверка соблюдения требований промышленной безопасности.

Сведения о результатах плановой выездной проверки соблюдения требований промышленной безопасности: при проведении проверки Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большегтроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

выявлено 12 (двенадцать) нарушений обязательных требований промышленной безопасности в области надзора за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации ОПО сеть газопотребления.

На основании акта-проверки от 24.03.2017 года № БЗ/568-1127, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) Я, Такшин Андрей Юрьевич государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

ПРЕДПИСЫВАЕМ:

Юридическому лицу Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большегтроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Белгородская область, Шебекинский р-н, с. Большегтроицкое, ул. Садовая, д.1-а) и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное нарушение требований промышленной безопасности	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования промышленной безопасности	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует лицензия на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.	ст.9 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности»	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г.
2.	Отсутствует разработанный и утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.	ч.2 ст.10 Федерального закона ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года. С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г.
3.	Отсутствует заключенный договор с профессиональной аварийно-спасательной службой.	ч.1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г.

		«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».		
4.	Не разработано Положение о порядке технического расследования причин, анализа инцидентов и их учета в Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большегородский детский дом-интернат для умственно отсталых детей".	Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011г. № 480.	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г.
5.	Отсутствует приказ о порядке и условия хранения проектной и исполнительной документации.	Гл. 2. п. 9. (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления») Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013г. № 542 Зарегистрированы Минюстом России 31.12.2013г. рег. № 30929	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г
6.	Не проведена периодическая аттестация требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (инженера по охране труда).	ч.1 ст.9 Федеральный закон ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года. С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г
7.	Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.	ч.1 ст.10 Федеральный закон ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года. С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г
8.	Не определено приказом по предприятию наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.	ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ	Сеть газопотребления (детского дома) А06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г

9.	На предприятии не организовано ведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, а именно отсутствует приказ о назначении ответственного за производственный контроль.	ст.11 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ	Сеть газопотребления (детского дома) A06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г
10.	На предприятии отсутствует эксплуатационный паспорт на газопровод.	п. 70 (е) Глава 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 29 октября 2010 года).	Сеть газопотребления (детского дома) A06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г
11.	В информации, предоставляемой в ВДУ Ростехнадзора по техническому расследованию причин инцидентов на ОПО не указываются принятые меры по устранению причин, приведших к инциденту.	ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20.06.1997 г. п. 35 Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.2011 г., регистрационный № 22520	Сеть газопотребления (детского дома) A06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г
12.	Не предоставляются сведения об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ст. 15 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20.06.1997 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта За причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», принят Государственной Думой 16.07.2010г.	Сеть газопотребления (детского дома) A06-075475-0001	Устранить нарушение до 24.05.2017 г

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в отдел по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора по п.1-12 в срок до 24.05.2017 года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д.18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-30-24.

Предписание от «24» марта 2017г. БЗ/568-1127 составлено на 4-х листах в 2 экземплярах.

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 2-квартале 20 17 г.
(квартал)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Такшин Андрей Юрьевич.

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Данников Евгений Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " марта 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)